



L 1450

"AGRO-LA", spol. s r.o.
středisko laboratoř
laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1450
Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec
tel:384 321 011-12, fax:384 320 558, mail: laborator@agrola.cz



Protokol o zkoušce č. 686-PV-2010/J

List číslo : 2
Počet listů: 3

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limitní hodnota (typ)	Nejistota měření	Použitá metoda
Sodík (Na)	9.839	mg/l	200 MH	±15 %	SOP 22 (ČSN ISO 9964-3)
Draslík (K)	1.707	mg/l	-	± 20 %	SOP 22 (ČSN ISO 9964-3)
Vápník (Ca)	16.72	mg/l	30MH 40-80DH	±10 %	SOP 21 (ČSN ISO 7980)
Arsen (As)	< 0.001	mg/l	0.010 NMH	-	SOP 37 (ČSN EN ISO 15586)
Chrom (Cr)	< 0.0005	mg/l	0.050 NMH	-	SOP 37 (ČSN EN ISO 15586)
Hliník (Al)	0.1735	mg/l	0.20 MH	±20 %	SOP 37 (ČSN EN ISO 15586)
Molybden (Mo)	< 0.010	mg/l	-	-	SOP 37 (ČSN EN ISO 15586)
Berylium (Be)	< 0.50	ug/l	2.0 NMH	-	SOP 37 (ČSN EN ISO 15586)
Stříbro (Ag)	< 10.00	ug/l	50 NMH	-	SOP 47 (ČSN 75 7400)
Fluoridy (F-)	0.23	mg/l	1.5 NMH	±12%	(SA)
Bromičnany (BrO3-)	< 2.00	ug/l	10 NMH	-	(SA)
Chloritany (ClO 2-)	< 2.00	ug/l	200 MH	-	(SA)
Kyanidy celkové (CN-celk)	< 0.005	mg/l	0.050 NMH	-	(SA)
Celkový organický uhlík	3.16	mg/l	5.0 MH	±10 %	(SA)
Antimon (Sb)	< 0.50	ug/l	5.0 NMH	-	(SA)
Selen (Se)	< 0.50	ug/l	10 NMH	-	(SA)
Bór (B)	< 0.10	mg/l	1.0 NMH	-	(SA)
1,2-Dichlorethan	< 0.30	ug/l	3.0 NMH	-	(SA)
Tetrachlorethen	< 1.0	ug/l	10 NMH	-	(SA)
Trichlorethen	< 1.0	ug/l	10 NMH	-	(SA)
Trichlormethan (chloroform)	< 10.0	ug/l	30 MH	-	(SA)
Trihalomethany	< 10.0	ug/l	100 NMH	-	(SA)
Benzen	< 0.25	ug/l	1.0 NMH	-	(SA)
Polycykl. aromat. uhlovodíky (PAU)	< 0.020	ug/l	0.10 NMH	-	(SA)
Benzo(a)pyren	< 0.005	ug/l	0.010 NMH	-	(SA)
HCB	< 0.025	ug/l	-	-	(SA)
Lindan	< 0.025	ug/l	-	-	(SA)
Heptachlor	< 0.025	ug/l	-	-	(SA)
p,p - DDT	< 0.025	ug/l	-	-	(SA)
Methoxychlor	< 0.025	ug/l	-	-	(SA)